



אלפיין סיסטמס מיגון אש בע"מ

WWW.ALPINESYSTEM.COM

רח' ז'בוטינסקי 93 פתח-תקווה 4951774 טל: 03 9030157 פקס: 03 9030224

ספטמבר 2021

לכבוד: רשויות כיבוי והצלה

בית יד לבנים

מכינה קדם צבאית כרם אל, דלית אל כרמל

לידי: נרימן 050-9751729 אריק: 050-7638088 מייל: kerem_el_lishka@walla.com

הנדון: אישור בדבר תחזוקת מערכת כיבוי אש אוטו' למנדפים

הריני לאשר בזאת כי מערכות כיבוי האש האוטו' למנדפים, אשר נבדקה בתאריך 09/2021 מכינה הקדם צבאית כרם-אל דלית אל כרמל, נבדקה בהצלחה ונמצא כשירה לפעולה. באחריות הלקוח להזמין בדיקת תחזוקה וטיפולים כל שישה חודשים.

המערכת מדגם: PCL 300

בדיקה הבאה: 03/2022

- בכל מקרה של שינוי מיקום וואו הוספה של מכשירי ביטול לאחר תאריך אישור זה, חובה לדווח על מנת שנוכל לשדרג את המעי, אחרת אישור זה בטל.
- המערכת כוללת מיקרוסוויץ לניתוק מקורות האנרגיה בעת הפעלתה.
- אישור זה תקף רק בצירוף אישור בגין ניקוי ארובות עדכני כנדרש בתקן. אחרת אישור זה אינו תקף.

תוצרת PYRO CHEM ארה"ב מאושרת UL 300 על פי תקן NFPA 96

NFPA 17 A (ת"י 1001 חלק 6 53561 חלק 2) עפ"י דרישות מכון התקנים ונציבות כבאות והצלה

בישראל.

נשמח לענות על שאלות נוספות.

בכבוד רב,
נועה לונטל

אלפיין סיסטמס
מיגון אש בע"מ
ח.פ. 512124090



בר קוד לסריקה בסמרטפון לאתר אלפיין סיסטמס